

1. Пояснительная записка.

Данный раздел автоматизации выполнен на основании технического задания и исходных данных выданных частью «ОВ-1».

Данный проект автоматизации теплового пункта предусматривает:

- учет расхода тепла и теплоносителя с помощью теплосчетчика ТЭМ-104.
- автоматическое поддержание заданной температуры в системе отопления с помощью электронного регулятора тепловой энергии температуры ЭСКО-РТ работающего в комплекте с регулирующим клапаном REGADA STO с ЭИМ и насосом TOP-S фирмы WILO.

Управление, контроль и защита электродвигателей осуществляется от приборов управления SK фирмы WILO.

Контрольные и силовые сети выполняются кабелем КМПЭВЭнг-LS и ВВГнг-LS в гофрированной пластиковой трубе по проволочному кабельному лотку с креплением к стенам ИТП, и частично в металлической трубе по полу.

Все подключения и электромонтажные работы должны выполняться в соответствии с ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.07-85.

Инв. № подп.		Подпись и дата		Взам. инв. №		
		Изм.	Колич.	Лист	№ док.	
		ГИП	Шляпников			Крытый каток с искусственным льдом. Пояснительная записка.
		Разраб.	Мещеряков			Стадия
						П
						1
						1
						ООО "Ремстройпроект-2" г.Саратов

21 - 1 - АОВ-1.ПЗ