


Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Вентиляция</u>							
	ПРИТОК:							
П1 В1	1.1 Воздушный клапан с электроприводом	ZR 70-40		"KORF"	компл	1		
	1.2 Фильтр воздушный	FK 70-40				1		
	1.3 Вентилятор приточный со свободным напором L=4000 м ³ /ч Нсеми =900 Па n=3396 об/мин, с эл. двигателем n=2810 об/мин. N=2,2 кВт (3-ф, 380-В)	UTR 70-40 A.2/31-2,2x30				1		
	1.4 Водяной нагреватель T _н = -39°C T _к = 22° C Q _м = 67,0 кВт T= 90/70 С	WWN 70-40/2				1		
	1.5 Шумоглушитель	UTR SGD 70-40				1		
	1.6 Гибкое присоединение к LS-профилю	WG 70-40				2		
	1.7 Комплект автоматики с частотным преобразователем	CHU 220-W-3R.11/St				1		
	ВЫТЯЖКА:							
	1.1 Вентилятор со свободным напором L=4000 м ³ /ч Нсеми =900 Па n=3396 об/мин, с эл. двигателем n=2810 об/мин. N=2,2 кВт (3-ф, 380-В)	UTR 70-40 A.2/31-2,2x30			компл	1		
	1.2 Воздушный клапан с электроприводом	ZR 70-40				1		
	1.3 Гибкое присоединение к LS-профилю	WG 70-40				2		
	1.4 Шумоглушитель	UTR SGD 70-40				1		

						21-1-ИОС.ОВ.С1
Изм.	Кол.уч.	Лист	N докум	Подпись	Дата	Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Моршанске Тамбовской области
Разработал	Дьяконов					Крытый каток с искусственным льдом
Проверил	Дубровский					
Утв	Лялин					
						Спецификация оборудования и материалов
						ООО "Ремэкспо ЛТ"