

Заложение существующих коммуникаций при пересечении с проектируемой сетью перед началом работ уточнить ручным шурфованием.

Разработка траншеи ведется механизированным способом, за исключением мест пересечений с существующими коммуникациями, где разработка грунта ведется вручную с уточнением отметок их заложения.

Наружные поверхности колодцев, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за два раза по холодной огрунтовке.

При разработке грунта стенки траншеи укрепляются инвентарными щитами из досок. Перед засыпкой траншеи необходимо произвести предварительное гидравлическое испытание и после засыпки – окончательное.

После производства работ восстанавливается асфальтовое покрытие и убирается строительный мусор.

| | | |
|-------------|----------------|---------------|
| Инв. № подл | Подпись и дата | Взам. инв. №: |
| | | |
| | | |

| Изм | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | 21-0-ИОС.НВК.П3 | Лист |
|-----|----------|------|--------|---------|------|-----------------|------|
| | | | | | | | |