



РАЗРЕЗ 1-1. М1:50



РАЗРЕЗ 2-2. М1:50



НАИМЕНОВАНИЕ ШТУЦЕРОВ И АРМАТУРЫ

- | | | |
|-------|----------------|------------|
| наб.№ | Подпись и дата | Взам.наб.№ |
|-------|----------------|------------|
- К приточной системе вентиляции Ø57x3,0; 30чббр Ø50; Балансировочный клапан Ø40 MSV- F2
 - К системе вентиляции ледового зала Ø76x3,0; 30чббр Ø80; Балансировочный клапан Ø50 MSV- F2
 - На технологию к подогревателям установленным в осях 12-13,И-Ж Ø89x3,5; 30чббр Ø80;
Балансировочный клапан Ø50 MSV-F2, Kv=16,34, настр.2,5.
 - Система отопления N1. Ø32x3,2; 15кч19п2 Ø32; Балансировочный клапан Ø25 MSV- F2
 - Система отопления N2. Ø32x3,2; 15кч19п2 Ø32; Балансировочный клапан Ø25 MSV- F2
 - Система отопления N3. Ø32x3,2; 15кч19п2 Ø32; Балансировочный клапан Ø25 MSV- F2
 - Система отопления N4. Ø20x2,8; 15кч18п2 Ø20; Балансировочный клапан Ø20 MSV- F2
 - Система отопления N5. Ø25x3,2; 15кч19п2 Ø25; Балансировочный клапан Ø20 MSV- F2
 - К отопительным агрегатам А1-6. Ø57x3,0; 30чббр Ø50; Балансировочный клапан Ø40 MSV- F2

При установке балансировочных клапанов необходимо иметь прямые участки трубопровода длиной 5 диаметров до клапана и 2 диаметра после.

Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подпись	Дата	21 - 1 - ИОС.ОВ
Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Моршанске Тамбовской области						
ГИП	Шляпников					
Нач.группы	Ивантьева					
Исполнит.	Ивантьева					
Крытый каток с искусственным льдом			стадия	лист	листов	
ИТП Разрез 1-1, Разрез 2-2. М1:50.			п	10		
ООО "Ремстройпроект-2"						