

выполнения.

К производственным инструкциям по техническому обслуживанию и ремонту оборудования ГРПШ прилагаются технологические схемы газопроводов и газового оборудования.

Технологические схемы пересматриваются и переутверждаются после реконструкции, технического перевооружения опасного производственного объекта.

Графики (планы) технического обслуживания и ремонта объектов газового хозяйства утверждаются техническим руководителем организации-владельца и согласовываются с организацией -исполнителем при заключении договора на обслуживание газопровода и газового оборудования.

Организация-владелец обязана в течении всего срока эксплуатации опасного производственного объекта хранить проектную и исполнительную документацию.

Порядок и условия ее хранения определяются приказом руководителя организации.

На наружный газопровод , владельцем составляется эксплуатационный паспорт, содержащий основные технические характеристики объекта. а так же данные о произведенных капитальных ремонтах.

В каждой организации из числа руководителей или специалистов, прошедших аттестацию, назначаются лица, ответственные за безопасную эксплуатацию газового хозяйства в целом и за каждый участок в отдельности.

Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов газопотребления вправе:

- осуществлять связь с газоснабжающей организацией, а так же организациями, выполняющими по договору работы по техническому обслуживанию и ремонту.;
- требовать отстранения от обслуживания газового оборудования и выполнения газоопасных работ лиц, не прошедших проверку знаний ПБ 12-529-03 и других нормативных правовых актов и нормативно- технических документов. а так же инструкций по безопасным методам и приемам выполнения работ;

Инв. № подп	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата

21-0-ГС

Лист
23