

Поз.	Наименование	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборуд., изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Кол.	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>1. Приборы и средства автоматизации.</u>							
1	1.1 Датчик-реле протока жидкости	FLU 25		"ОКА"	шт.	1		
2, 3	1.2 Датчик-реле давления, предел уставки 0,1...1МПа, рабочее давление 0,06...1,2М Па	ДЕМ102-1-02-2			шт.	2		
п.1	1.3 Шкаф управления на два пожарных насоса и электрифици- нной задвижкой, 380В, 50Гц г.800x600x300мм	ГРАНТОР АЭП40-010-54К-21П		Компания АДЛ	шт.	1		
SB1	1.4 Пост управления кнопочный -1Ц ; Ч ; 2з контакта	ПКЕ-222-1У3			шт.	1		
A1	1.5 Устройство коммутационное	УК-ВК/02		НВП "Болид" г.Королев	шт.	1		
	<u>2. Провода, кабели.</u>							
	Кабель контрольный с медными жилами, экранированный не распространяющий горение, сечением:							
2.1	2х1,0 мм <sup>2</sup>	КМПЭВЭнг-FRLS			м	58		в гофре
	Кабель контрольный с медными жилами, не распространяющий горение, сечением:							
2.2	4х1,0 мм <sup>2</sup>	КВВГнг-FRLS-660			м	401		85м в кабель канале, 316м в гофре
2.3	7х1,0 мм <sup>2</sup>	КВВГнг-FRLS-660			м	95		85м в кабель канале, 10м в гофре
	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией, не распространяющий горение, сечением:							
2.4	3х1,5 мм <sup>2</sup>	ВВГнг-FRLS-660			м	88		85м в кабель канале, 3м в гофре
2.5	3х4,0мм <sup>2</sup>	ВВГнг-FRLS-660			м	10		в гофре
2.6	5х2,5мм <sup>2</sup>	ВВГнг-FRLS-660			м	36		в гофре

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. подл. №

							21 - 1 - АВ.С
Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Моршанске Тамбовской области							
Изм.	Колич.	Лист.	№ док.	Подпись	Дата		
ГИП	Шляпников						
Разраб.	Мещеряков						
Крытый каток с искусственным льдом.						Стадия	Лист
						П	3
Спецификация оборудования, изделий и материалов.						Листов	1
ООО "Ремстройпроект-2"							
г. Саратов							