



РАЗРЕЗ 3-3. М1:50



Разрез 4-4. М1:50



НАИМЕНОВАНИЕ ШТУЦЕРОВ И АРМАТУРЫ

- К приточной системе вентиляции Ø57x3,0; 30чббр Ø50; Балансировочный клапан Ø40 MSV- F2
- К системе вентиляции ледового зала Ø76x3,0; 30чббр Ø80; Балансировочный клапан Ø50 MSV- F2
- На технологию к подогревателям установленным в осях 12-13,И-Ж Ø89x3,5; 30чббр Ø80;
Балансировочный клапан Ø50 MSV-F2, Kv=16,34, настр.2,5.
- Система отопления N1. Ø32x3,2; 15кч19п2 Ø32; Балансировочный клапан Ø25 MSV- F2
- Система отопления N2. Ø32x3,2; 15кч19п2 Ø32; Балансировочный клапан Ø25 MSV- F2
- Система отопления N3. Ø32x3,2; 15кч19п2 Ø32; Балансировочный клапан Ø25 MSV- F2
- Система отопления N4. Ø20x2,8; 15кч18п2 Ø20; Балансировочный клапан Ø20 MSV- F2
- Система отопления N5. Ø25x3,2; 15кч19п2 Ø25; Балансировочный клапан Ø20 MSV- F2
- К отопительным агрегатам A1-6. Ø57x3,0; 30чббр Ø50; Балансировочный клапан Ø40 MSV- F2

						21 - 1 - ИОС.ОВ		
						Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Моршанске Тамбовской области		
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подпись	Дата			
ГИП	Шляпников					Крытый каток с искусственным льдом	стадия	лист
Нач.группы	Ивантьева						II	11
Исполнитель	Ивантьева							
ИТП Разрез 3-3.Разрез 4-4. М1:50.						ООО "Ремстройпроект-2"		