

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудо- вания, изделия, материала	Завод-изготови- тель	Единица измере- ния	Количе- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16. Насос одноступенчатый центробежный с сухим ротором исполнения Inline для монтажа на трубопроводе Q=25.0м3/час, H=20,0 м ,N=3,0кВт,n=2900 об/мин		WILO -IPL32/165-3/2		шт.	2		
17.	Обратный клапан ф100	194216р	37 2242 1027		шт.	2		
18.	Переход стальной ф 32 x 100				шт.	4		
19.	Пожарный кран ф 50							
a)	Вентиль запорный пожарный с муфтой и цапкой Ф 50	15кч 11р	37 3213 1011		шт.	16		
b)	Головка соединительная для противопожарного оборудования рукавная ГР - 50	ГОСТ 28352-89	4854844206		шт.	16		
c)	Головка соединительная муфтовая ГМ -50	ГОСТ 28352-89Е	4854822013		шт.	16		
g)	Ствол пожарный ручной РС -50	ГОСТ 9923-93			шт.	16		
d)	Рукав пожарный латексированный L=20,0м Ф 51	ТУ 84-402-28-82	8193230102		шт.	16		
20.	Поливочный кран внутренний ф 25							
a)	Вентиль запорный муфтовый ф 25	15ч 8п2	37 2212 1020		шт.	3		
b)	Рукав резиновый с текстильным каркасом ф вн 32 L=20,0м	ГОСТ 18698-79	255324		шт.	3		
21.	Поливочный кран внутренний ф 20							
a)	Вентиль запорный муфтовый ф 20	15ч 8п2	37 2212 1020		шт.	4		
b)	Рукав резиновый с текстильным каркасом ф вн 25 L=20,0м	ГОСТ 18698-79	255324		шт.	4		
	<u>Горячее водоснабжение Т3,Т4</u>							
	1. Счетчик крыльчатый ф 32 мм	ВСГ-32	4213212474		шт.	1		
	2. Смеситель настольный с нижней камерой смещения для умывальника	См-Ум -НКС	ГОСТ25809-96		шт.	19		
Инв.№ подп.								Лист
Подп. и дата взам. инв.№								2
								1/04 - 10Р - 1 - ВК.С
								Изм. Кол.Уч Пист №док. ПодписьДата