

производиться при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемой сети.

Монтаж, прокладку и испытание газопровода, земляные работы и работы по устройству оснований при строительстве подземного газопровода необходимо выполнять в соответствии с проектом и требованиями действующих норм и правил.

Акты освидетельствования скрытых работ следует составлять для следующих работ:

-глубину заложения газопровода проектным отметкам;

-проверку глубины траншеи под газопровод;

-контроль изоляции стыков;

-прокладку труб в футляре;

-соответствие глубины залегания фундамента под опоры проектным отметкам.

Все работы по строительству газопровода при пересечении с инженерными коммуникациями (для надземного газопровода - установка опор) производиться только на основании письменных разрешений организаций, эксплуатирующих данные коммуникации, под непосредственным надзором представителей организаций.

Разработку траншеи непосредственно в зоне пересечения производить вручную без применения ударных инструментов и на расстоянии 2,0 м в обе стороны от пересечения.

В радиусе 15,0 м. от подземного газопровода высокого давления в люках колодцев инженерных коммуникаций просверливаются отверстия диаметром 16 мм, смещенных относительно центра люка на 20 мм.

В газифицируемом районе в радиусе 50,0 м от подземного газопровода производиться герметизация вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения зданий и сооружений.

По результатам работ представители строительной организации и владельца здания должны составить акт о герметизации вводов инженерных коммуникаций,

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

Изм.	Кол.уч	Лист	Надок.	Подпись	Дата

21-0-ГС

Лист

9