




Опора ОП1



1 - 1



2 - 2



Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Опора под газопровод $\Phi 108 \times 3,0$					
1		Труба 159x4,5 ГОСТ 10704-91 В-СтЗсп ГОСТ 10705-80 L=2323	1	23,83	шт
2		Лист 200x10 ГОСТ 19903-74 С235 ГОСТ 27772-88 L=250	1	5,5	шт
3	ГОСТ 24137-80	Хомут 165-ВСтЗсп	1	0,847	шт
4	ГОСТ 5915-70/ГОСТ 11371-78	Гайка М16/Шайба А16	4/4	0,12	шт
5		Лист 150x10 ГОСТ 19903-74 С235 ГОСТ 27772-88 L=150	1	1,8	шт
		Бетон В15; F75	0,16		м ³

Инд. № подл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	

21-0-ГС						Заказчик: Администрация города Моршанска			
						Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Моршанске Тамбовской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Сети газоснабжения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.				<i>Згуро С.</i>			Р	6	
Проверил				<i>Згуро</i>		Опоры под газопровод	000 "Ремстройпроект-2" г.Саратов		
Нач. отдела				<i>Згуро</i>					
ГИП				Шляпников					
Н.контр.				Марченко					