

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B 9	ВЫТЯЖКА:							
	1.1 Вентилятор со свободным напором L=250 м3/ч Нсеми =120	WNK 160/1			компл	1		
	1.2 Хомут соединительный	SKL 160				2		
	1.3 Обратный клапан	KOK 160				1		
	1.4 Шумоглушитель	SGK 160/6				1		
	1.5 Регулятор оборотов					1		
B 10	ВЫТЯЖКА:							
	1.1 Вентилятор L=100 м3/ч Нсеми =120	WNK 125/1			компл	1		
	1.2 Хомут соединительный	SKL 125				2		
	1.3 Обратный клапан	KOK 125				1		
	1.4 Шумоглушитель	SGK 125/6				1		
	1.5 Регулятор оборотов					1		
B 11	ВЫТЯЖКА:							
	1.1 Вентилятор со свободным напором L=200 м3/ч Нсеми =120	WNK 160/1			компл	1		
	1.2 Хомут соединительный	SKL 160				2		
	1.3 Обратный клапан	KOK 160				1		
	1.4 Шумоглушитель	SGK 160/6				1		
	1.5 Регулятор оборотов					1		
B 12-13	ВЫТЯЖКА:							
	1.1 Вентилятор со свободным напором L=300 м3/ч Нсеми =120	WNK 160/1			компл	2		
	1.2 Хомут соединительный	SKL 160				4		
	1.3 Обратный клапан	KOK 160				2		
	1.4 Шумоглушитель	SGK 160/6				2		
	1.5 Регулятор оборотов					2		

Изв.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата