

Позиция	Наименование техническая характеристика	Тип,марка обозначение документа опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<u>Дымоудаление</u>							
Ду-1,2,3	Вентилятор осевой, L8000,n-1450,N-2,2 кВт.	ВО-21-210Б-6.3-4		ООО "Климат Вент Маш"	шт	3		
ПДу-1,2,3	Вентилятор осевой, L11000,n-2900,N-2,2 кВт	УВОП В-5-2		ООО "Климат Вент Маш"	шт	3		
	Клапан обратный КО 630 толщ 1.2мм	по типу с.5.904.41		ИННОВЕНТ	шт	3		
	Клапан утепленный с приводом	КВУ 600x500		ИННОВЕНТ	шт	3		
	Диафрагма 700x600 на Ø500				шт	3		
	Короб 700x700x700 из оцинкованной стали класса II толщ 1.2мм с отв.500x500				шт	3		
	Воздуховод из оцинкованной стали класса II Ø500 толщ 1.2мм				п.м.	62		
С О Г Л А С О В А Н И О	Переход Ø630 на Ø500 из оцинкованной стали класса II толщ 1.2мм							
	Теплоизоляция минеральноватными матами толщ 40мм. El 60	Wired Mat			м³	4		
	Теплоизоляция оборудования рулонами из вспененного каучука толщ 32мм.	K-Flex Air			м²	8		
	Сетка оцинкованная 25x25x0.5				м²	2.5		
	Решетка воздухозаборная F ж.с.=0,18м²	РН 700X600		Ровен	шт	3		
	Патрубок Ø630 из оцинкованной стали класса "II" толщ 1.2мм				шт	3		0.6м²х3
Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№						

							21 - 1-ИОС.ОВ. 1.			
							Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Моршанске Тамбовской области			
изм.	кол.уч	лист	н док.	подпись	дата					
ГИП	Шляпников						Крытый каток с искусственным льдом	стадия	лист	листов
Гл.спец.	Воронин							П	1	1
Исполн.	Карчагин									
							Дымоудаление. Спецификация изделий, оборудования и материалов	ООО "Ремстройпроект"		