Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Газопровод высокого давления							
1	Труба 159х4,0 ГОСТ 10704-91 / В-10 ГОСТ 10705-80 (футляр)	ГОСТ 10704-91		в соотв. с табл. 2 СП 42-102-2004	м	2,5	15,29	
2	Труба Ø89х3,0 ГОСТ 10704-91 / В10 ГОСТ 10705-80 (надземная часть)	ГОСТ 10704-91		в соотв. с табл. 2 СП 42-102-2004	м	2,8	8,39	
3	Труба Ø89х4,0 ГОСТ 10704-91 / В10 ГОСТ 10705-80 (подземная часть)	ГОСТ 8732-78		в соотв. с табл. 2 СП 42-102-2004	м	41,5	8,39	
4	Труба 20х2,5 ГОСТ 3262-75 (Продувочные и сбросной газ-ды)	ГОСТ 3262-75		в соотв. с табл. 2 СП 42-102-2004	м	16,0	1,50	без байпаса на узле учета, с катушкой
	Газорегуляторный пункт шкафной с регулятором давления РДНК-400 с основной и резервной линиями редуцирования, одним выходом, узлом учета расхода газа	ГРПШ-04-2У1С		ООО ЭПО "Сигнал" г. Энгельс	шт.	1	100	Предусмотреть установку фильтра ФГ с ДПД
	- Комплекс для измерения количества расхода газа (в составе ГРПШ) с ЕК-270 с ДПД до 1 кПа	СГ-ЭКВз-Р-0,75-25/1,6 (исполнение 1:30)		"Эльстер" ООО "ГАЗЭЛЕКТРОНИКА"	шт.	1	16,0	
5	Notebook				шт.	1		
6	Кабель-адаптер КА/О (печать отчетов с корректора)				шт.	1		
7	Программное обеспечение "Содек-05 Стандарт"				шт.	1		
8	Кран шаровой для подземной установки DN 80 PN=1,6 МПа с телескопическим удлинителем штока L=1,20 м. Кл. герм. А	МА 39032		ОАО "Тяжпромарматура" г.Алексин	шт.	1	28,0	
9	Кран шаровой газовый под приварку DN 80 PN=1,6 МПа; Кл. герм. А	ГШК 80С		ПКФ "Экс-Форма" г. Саратов	шт.	1	14,2	
10	Соединение изолирующее фланцевое DN 80мм	СИ-80Ф		ООО "Вектор-Р" г.Санкт-Петербург	шт.	1	5,6	
11	Фланец 1-80-16 ст 10 ГОСТ12820-80			ОАО "Лискимонтажконструкция"г. Лиски	шт.	2	3,71	
12	Отвод П 90 89х3,5 ГОСТ 17375-2001			ОАО "Лискимонтажконструкция"г. Лиски	шт.	5	0,9	
13	Переход ПК 89х3,5 - 57х3,0 ГОСТ 17378-2001			ОАО "Лискимонтажконструкция"г. Лиски	шт.	1	0,6	

Исп.	Кол.Уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Згуро С.			
Проверил		Згуро			
Нач. отдела		Згуро			
ГИП		Шляпников			
Н.контр.		Марченко			

21-0-ГС.С

Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Моршанске Тамбовской области

Сети газоснабжения	Стадия	Лист	Листов
	П	1	3
Спецификация оборудования, изделий и материалов.	ООО "Ремстройпроект-2" г.Саратов		

Формат А3

Взам инв.№ | Подпись и дата | Инв.№-подл.