

минераловатной плиты "Руф Баттс Н" (ТУ 5762-004-45757203-99),
пароизоляционной пленки марки "ROCKbarrier" и профнастила по прогонам.

м) Внутренние перегородки - легкий металлический каркас с заполнением негорючей минераловатной плитой плотностью 40 кг/м³ толщиной 50 мм и облицовкой ГКЛВ по системе КНАУФ серии 1.031.9-2.00. Ограждение стены лестничной клетки предусмотрено на легком металлическом каркасе с заполнением негорючей минераловатной плитой плотностью 40 кг/м³ толщиной 50 мм и облицовкой двумя слоями ГКЛО по системе КНАУФ серии 1.031.9-2.00. Внутренние стены — облицовка глазурованной плиткой, подготовка поверхности ГКЛ под окраску, декоративную штукатурку (см. раздел АР).

Потолки — подвесные типа «Armstrong» на металлокаркасе, реечный подвесной потолок из алюминиевых панелей, затирка с водоэмulsionийной окраской в зависимости от назначения помещений (см. раздел АР).

Полы на первом этаже — рельефное резиновое покрытие «Норамент», линолеум, керамическая плитка, керамогранит, бетонные по грунту основания с втрамбованым щебнем, на втором этаже - линолеум, керамическая плитка, керамогранит по ж/б перекрытию.

Окна - из ПВХ профиля.

н) Для защиты от коррозии боковые поверхности фундаментов обмазываются горячим битумом за 2 раза.

Устройство огнезащитного покрытия производить в соответствии с инструкцией НПО "Ассоциация Крилак". Перед нанесением защитных покрытий поверхности металлоконструкций должны быть обезжирены и очищены от загрязнений, окислов и продуктов коррозии в соответствии с 3-ей степенью очистки по ГОСТ 9.402-80. После очистки металлоконструкции грунтуются грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129. Металлоконструкции покрываются защитной краской "Джокер". Толщина сухого слоя огнезащитного покрытия приведена в ведомости элементов на листе 3. Толщина огнезащитного покрытия определяют магнитным толщиномером или штангельциркулем. По огнезащитному покрытию наносится покрывная краска "Темаклор-40" (производство АО "Тиккурила Коунтинс", Финляндия). По данным НПО "Ассоциация Крилак" срок

Изм. № подп	Подп. и дата	Взам. изв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	Лист	6
						21-1-ПЗ.КР	