



Схема фундаментов



1. Нагрузки даны расчетные, в уровне верха ж/б фундаментов. Усредненный коэффициент перегрузок $K=1,15$. Нагрузки даны в тн, тм.
2. Анкерные болты М30, М24 из стали Вст3кп2 по ГОСТ 380-94.
3. Закладные детали ("шпоры") - из 2 [16, сталь С245, только для связевых фундаментов "Шпоры" выступают из поверхности фундаментов на 150мм.
4. Работать совместно с листами Ф2, Ф3.

Привязан: 21-1-КР2			
Гл. спец.	Сорокин	Исполн.	Крячко
Исполн.	Крячко	Исп.	Исп.
Исп.	Исп.	Исп.	Исп.

108 - 06 - 1 - КМ			
Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной по ул. Новоахтанской в Заводском районе г. Саратова			
изм.	кол.уч.	лист	№ док.
Гип	Степанюченко	Крытый каток с искусственным льдом.	стадия
Лист нарузок на фундаментах (начало)	Р	Ф1	листов
проверил	Степанюченко	Лист нарузок на фундаментах (начало)	Лист нарузок на фундаментах (начало)
исполнил	Волков	Лист нарузок на фундаментах (начало)	Лист нарузок на фундаментах (начало)