

На стояках, ответвлениях, поворотах предусматривается устройство прочисток согласно СНиП 2.04.01-85\*.

На подключении к внутриплощадочным сетям предусматривается устройство канализационного колодца по т.п. 901-09-22.84 из сборных железобетонных элементов диаметром 1000 мм.

Монтаж внутренних сетей водопровода и канализации выполнить согласно СНиП 3.05.01-85.

### Пожаротушение

Внутреннее пожаротушение согласно СНиП 2.04.01-85\* таб 1 не предусмотрено ( $V_{зд.}$  не более 5 000 м<sup>3</sup>). Для нужд внутреннего пожаротушения в проекте учтен ручной огнетушитель, находящийся на высоте 1,35 м от пола.

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №						
И-чл	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	21-3-ИОС.ВК.ПЗ		Лист