

Пожарная сигнализация.

Проектом предусматриваются устройства и сети пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

При разработке проекта учтены требования следующих нормативных документов:

СП5.131130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»;

СПЗ.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

СП 6.13130.2009 «Электрооборудование»,


СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

Федеральный закон N123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Система пожарной сигнализации предназначена для оповещения дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, о возникновении пожара в защищаемых помещениях.

Все примененное в проекте оборудование имеет сертификаты и выпускается отечественной промышленностью.

При возникновении пожара срабатывают адресные дымовые оптико-электронные извещатели типа ИП212-64, установленные на перекрытиях во всех помещениях, кроме помещений с мокрыми процессами, адресные ручные пожарные извещатели типа ИПР-513-11, установленные на стенах в коридоре перед выходами и лестничными клетками, дымовые оптико-электронные ИП212-87, линейные ИПДЛ-52М и сигналы тревоги передаются на прибор приемно-контрольный «Рубеж-2ОП» с дальнейшей передачей сообщения по интерфейсу на

						21-1-ИОС.ОПС		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Пожарная сигнализация		
ГИП		Шляпников						
Разраб.		Артамонова						
Н.контр		Марченко						
						Статья	Лист	Листов
						П	1	5
						ООО «Ремстройпроект-2		