

Изм. инв. №	Взаим. инв. №
Подпись и дата	
Изм. подл. №	

Поз.	Наименование	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборуд., изделия, метериала	Завод изготовитель	Единица измерения	Кол.	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Приборы и средства автоматизации.							
1...13	1.1 Термометр технический, (t=-35°C t=50°C, t=0°C t=160°C).	ТУ 25-2021.010-89			шт.	13		Учтено в разделе ОВ-1
14...25	1.2 Манометр технический, класс точности -1	ТУ25-02.180355-84						
		МП 4-Ух1.6			шт.	12		Учтено в разделе ОВ-1
26, 27	1.3 Датчик-реле давления, предел уставки 0,1...1МПа, рабочее давление 0,06...1,2М Па	ДЕМ102-1-02-2			шт.	2		устанавливается на т-де
п.1	1.4 Теплосчетчик ТЭМ-104 в комплекте:				шт.	1		Учтено в разделе ОВ-1
	- системный блок	СБ			шт.	1		Учтено в разделе ОВ-1
	- измерительный модуль DN108	ПРП-100			шт.	2		Учтено в разделе ОВ-1
	- измерительный модуль DN32	PCM 05-05			шт.	1		Учтено в разделе ОВ-1
	- измерительный модуль DN20	PCM 05-05			шт.	1		Учтено в разделе ОВ-1
	- преобразователи температуры	ПТ			шт.	4		Учтено в разделе ОВ-1
п.2	1.5 Регулятор потребления тепловой энергии одноконтурный	ЭСКО-РТ- 1		ЗАО "Энегросервисная компания ЗЭ" г. Москва"	шт.	1		Учтено в разделе ОВ-1
	- блок управления				шт.	1		Учтено в разделе ОВ-1
	- термодатчики				шт.	2		Учтено в разделе ОВ-1
	Клапан седельный запорно-регулирующий DN80 , Kv=39,93м³/ч, Нкл=0,06 бар с ЭИМ REGADA STO	КСР с ЭИМ			шт.	1		Учтено в разделе ОВ-1
п.3	1.6 Прибор управления, контроля и защиты насосов	WILO - SK -602		WILO	шт.	1		Учтено в разделе ОВ-1

						21 - 1 - АОВ-1.С			
						Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Моршанске Тамбовской области			
Изм.	Колич.	Лист.	№ док.	Подпись	Дата	Крытый каток с искусственным льдом.	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Шляпников					П	1	2
Разраб.		Мещеряков							
						Спецификация оборудования, изделий и материалов.	ООО "Ремстройпроект-2" г.Саратов		