

полиэтиленового газопровода.

- протокол проверки сварных стыков газопровода ультразвуковым методом и протокол проверки качества стыков, выполненных контактной сваркой и пайкой;

- акт разбивки и передачи трассы (площадки) для подземного газопровода;

- акты приемки скрытых и специальных работ, выполненных в соответствии с договором подряда для ШРП;

Приемочная комиссия должна проверить соответствие смонтированной газораспределительной системы проекту и представленной исполнительной документации, требованиям настоящих строительных норм и правил.

Приемка заказчиком законченного строительством объекта газораспределительной системы должна быть оформлена актом. Данный акт подтверждает факт создания объекта и его соответствие проекту и обязательным требованиям нормативных документов. Он является окончательным для отдельно возводимого объекта газораспределительной системы.

Приемка заказчиком законченного строительством объекта газораспределительной системы может производиться в соответствии с требованиями территориальных строительных норм (ТСН) по приемке, утвержденных в установленном порядке.

Для регистрации систем газораспределения организация владелец представляет:

- акт приемки в эксплуатацию объектов газораспределительной сети и газопотребления;

- лицензию на право эксплуатации газораспределительной сети и объектов газопотребления, а при отсутствии оной договор с эксплуатирующей организацией.

Эксплуатация принятого на баланс газового хозяйства и сетей осуществляется с учетом требований "Правил безопасности систем газопотребления и газораспределения".

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

Изм.	Коп.уч	Лист	Надок.	Подпись	Дата

21-0-ГС

Лист

16