

Общие указания.

1. Данный раздел проекта выполнен на основании технического задания и исходных данных, выданных частью "ВК".
2. Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.
3. Проект автоматизации пожарных насосов предусматривает:
 - управление насосами в автоматическом, дистанционном и ручном режиме.
4. Автоматика управления насосами предусматривает автоматическую смену рабочий/резервный насос через заданный период времени.
При поступлении сигнала "Пожар" на шкаф управления насосами происходит открытие электрофицированной задвижки, через 15 сек запускаются пожарные насосы.
В автоматике управления предусмотрен режим самодиагностики.
5. Управление насосами в автоматическом режиме осуществляется от сигнала "Пожар" поступающего от прибора пожарной сигнализации, и в ручном, от кнопочных постов расположенных вблизи от пожарных кранов.
6. Контрольные сети выполнить кабелем КМПЭВЭнг-LS, КВВГнг-LS в гофрированных трубах по конструкциям за подвесным потолком и в кабель канале по стене.
7. Подключение насосов и электрозадвижки выполнить кабелем ВВГнг-LS в гофрированной трубе.
8. Все электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.07-85.

						21 - 1 - АВК			
						Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Моршанске Тамбовской области			
Изм.	Колич.	Лист.	№ док.	Подпись	Дата	Крытый каток с искусственным льдом.	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Шляпников					П	2	
Разраб.		Мещеряков							
						Общие данные.	ООО "Ремстройпроект-2" г. Саратов		