

Текущий осмотр несущих конструкций здания, контроль выполнения противопожарных мероприятий проводить не реже 1 раза в месяц.

Плановый осмотр покрытия следует производить 2 раза в год: весной - после таяния снега и осенью - до образования снежного покрова.

Внеочередные осмотры следует производить после сильных ливней, обильных снегопадов и других стихийных природных явлений.

Перевозку и временное складирование конструкций следует выполнять при условии обеспечения их прочности.

ж) Фундаменты выполнены из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78 на цементном растворе М50, монолитные заделки из бетона класса В10.

н) Для защиты от коррозии боковые поверхности фундаментов обмазываются горячим битумом за 2 раза.

Горизонтальную гидроизоляцию стен на отм. -0,030 выполнять из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике.

Анкеры для крепления плит покрытия защитить от коррозии слоем цементного раствора.

Взам. инв. №							
	Подп. и дата						
Изм. № подл							
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата	21-3-ПЗ.КР	Лист
							3