

напряжением 220В. Резервное электропитание осуществляется от блока резервного питания и коммутации постоянного тока 24В, имеющего встроенные аккумуляторные батареи, что обеспечивает питание прибора по 1 категории.

Сети выполняются кабелями марки СПК и прокладываются в кабель-каналах, в гофрированных трубах.

						21-1-ИОС.СС	Лист
							3
Изм.	Код уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		